

意見箱に寄せられたご意見（令和7年11月9日）

回収日：令和7年11月10日

回収場所：本館9階

- ・ゴミについての声です。
ダンボール等の大型ゴミですが、有料でよいので捨てられると嬉しいです。
- ・Wi-Fiのご案内が各部屋にあると助かります。

ご回答

平素からエル・おおさかをご利用いただきまして誠に有難うございます。

ご不要になったダンボール箱につきましては、本館1階総合受付までお持ちください。処分させていただきます。

Wi-Fiのご案内につきましては、会議室設置階の各ロビー及び本館1階・南館1階のエレベーター前にバスワード等を掲示しておりますので、ご利用ください。

どうぞよろしくお願ひいたします。

エル・おおさか
施設管理者

意見箱に寄せられたご意見

回収日：令和7年8月27日

講師控室のドア開閉音がうるさい。

ご回答

平素からエル・おおさかをご利用いただきまして誠に有難うございます。

スタッフが定期的に点検を行っておりますが、この度はご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。

扉に設置しておりますドアチェックの調整弁で、ドアがゆっくり閉まるように調整し、ドアの開閉音を防止いたしました。

どうぞよろしくお願ひいたします。

エル・おおさか
施設管理者

意見箱に寄せられたご意見

回収日：令和7年5月28日

回収場所：本館5階

いつも利用しています。職員の方の対応も良く、概ね満足です。
ただ、全体として設備の老朽化が進んでおり、改善いただければありがたいです。
・机の移動がしやすいようにキャスター付にする。
・今回はマイクの音割れが気になりました。

ご回答

平素からエル・おおさかをご利用いただきまして誠に有難うございます。

＜机について＞

机につきましては、計画的にキャスター付に更新購入しております。南館の会議室（5階、7階、10階）につきましては、すべてキャスター付になっております。

＜マイクについて＞

マイク等の備品につきましては、スタッフが定期的に点検を行っておりますが、この度はご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。

今後このようなことがないよう十分注意いたします。なお、万一、マイク等の備品に不備がございましたら、本館1階の受付までご連絡くださいますようよろしくお願い申し上げます。

どうぞよろしくお願ひいたします。

エル・おおさか

施設管理者

意見箱に寄せられたご意見

回収日：令和6年5月24日

回収場所：本館5階

- ・空調機械が窓際にあり、風の吹き出しでどうしても窓際に座ったら寒くなり、廊下側との体感温度差が出る。
- ・フロアに「お静かに」と掲示されているが他の部屋の利用者が同じ会社など知り合いばかりの場合、廊下での話し声が大変うるさかった。（会議室内にもよく聞こえてきた）注意掲示を赤字にするとか目につく場所にしてほしい。

ご回答

平素からエル・おおさかをご利用いただきまして誠に有難うございます。

＜空調について＞

エル・おおさか本館の会議室の空調は、窓際の吹出し口と天井からの吹出し口があり、空調スイッチで室内への送風量を変えて、ある程度の温度調整が可能です。

窓際の空調スイッチは「強」「中」「弱」の3段階になっておりますので調整してご利用ください。

ご利用いただいている不都合があれば、本館1階受付までご連絡ください。

設備の担当者が、状況確認のためお部屋までお伺いさせていただきます。

場合によっては、各階に設置しております空調機の設定温度の調整もいたします。

＜廊下の話し声について＞

また、注意喚起の表示の文字の色を変更する等、貼り直しいたしますが、エレベーター前、ロビー等で騒音があった場合、本館1階受付までご連絡ください。

どうぞよろしくお願ひいたします。

エル・おおさか
施設管理者